

SKEN Tenten 3 Ster

Checklist

Hoofd controlepunten	Sub controlepunten	Controlewijze	Documenten	Verduidelijking
2 ster	Is de 2 ster certificering behaald?	Checken bij Kiwa-KVVM/SKEN	SKEN	
Brandveiligheidsaspecten				
	De vluchtroute-aanduiding is verzorgd	Check aanwezigheid van vluchtroute-aanduiding of afspraken met organisator	NEN 8020-41 4.1.9 regel 11.1	Sommige organisatoren plaatsen eigen vluchtroute-aanduiding. Deze afspraak dient expliciet te zijn gemaakt.
	Nooduitgang-aanduiding buitenkant	Op de nooduitgangen van de tent dient aan de buitenzijde aangegeven te zijn dat het een nooduitgang betreft	NEN 8020-41 4.1.5 regel 2.2	Op de aan de buitenlucht grenzende zijde van een nooduitgang moet het opschrift 'nooddeur vrijhouden' of 'nooduitgang' zijn aangebracht.
	Nooduitgang verlicht?	hangen er armaturen en zijn deze aangesloten op noodagregaat of voorzien van een eigen noodvoorziening/accu welke minimaal 1 uur blijft branden.	NEN 8020-41 4.1.9 regel 9.1	
	Nooduitgangen niet geblokkeerd	De onderdelen van de tent mogen niet een nooduitgang blokkeren	NEN 8020-41 4.1.5 regel 2.3	Indien wel een beperking op de breedte van de nooduitgang wordt geconstateerd, zal deze in de planvorming meegenomen moeten zijn. Bijvoorbeeld als een deur niet volledig open kan, dient de ontruimingsberekening daarop te zijn aangepast.
	Noodzakelijke breedte nooduitgang bekend	De leverancier dient te weten hoeveel meter nooduitgang er in de tent aanwezig moet zijn	NEN 8020-41 4.1.5 regel 3.3	Indien de tent aan minimaal twee zijden volledig open is (of de helft van de publieksruimte) is de breedte altijd voldoende. Indien er deuren zijn toegepast dienen deze minimaal 850x2000 mm te zijn.
	Palen en spanten zijn volgens berekening (en tekening) uit tentboek geplaatst.		NEN 8020-41 4.1.5 regel 2.3	Hiervoor dient ook minimaal een tekening uit het tentboek op locatie aanwezig te zijn (digitaal of op papier) om dit te kunnen controleren.
	Vloer van de tent is niet te hoog	De opstap naar de vloer mag max. 22 cm hoog zijn op plekken waar personen de tent in of uit kunnen	NEN 8020-41 4.1.5 regel 4.1	De trap of hellingbaan moet gemarkeerd zijn
	Toegankelijkheid tent	Iedere tent is ten minste op één plek toegankelijk voor rolstoelen	SKEN NEN 9120	Hoogteverschil op de 'rolstoelroute' is max. 2cm. tenzij dit expliciet met de organisator anders is afgesproken.
	Hellingbaan	de hellingbaan is niet steiler dan 1:10 en heeft een minimale breedte van 0,7 meter.	Bgbop artikel 3.14	Dit geldt voor alle hellingbanen die in een vluchtroute liggen.
	Scherpe onderdelen zijn gemarkeerd en afgedekt		NEN 8020-41 4.1.5 regel 5.1	Dit kan door de leverancier of organisator bijv. met hekwerk. Hierover dienen expliciet afspraken gemaakt te zijn.

	Geplaatste nooduitgangen gaan makkelijk open	Mag alleen één logische handeling nodig zijn	NEN 8020-41 4.1.5 regel 5.7	De logische handelingen zijn: — deurklink naar beneden en deur naar buiten duwen (alleen toegelaten bij minder dan 100 personen per tent); — naar buiten duwen; — opzijschuiven van een hendel; — naar beneden trekken van een hendel of trekkoord.
	Brandveiligheidscertificaat voldoet aan minimaal 1 eis (norm)	De geplaatste tent heeft een brandcertificaat dat voldoet aan de regelgeving	NEN 8020-41 4.1.6 regel 6.1	Dit certificaat kan ook na de controle nog worden toegezonden. Het hoeft niet altijd op locatie beschikbaar te zijn.
		Klasse 2	NEN 6065	
		Klasse B	NEN EN 13501-1	
		Klasse B1	DIN 4102	
		Klasse M2	NF P 92-503 t/m NF P 92-505 en NF P 92-507	
Opbouw tent				
	Palen en spanten zijn volgens berekening (en tekening) uit het tentboek geplaatst		NEN 8020-41 4.1.5 regel 2.3	Hiervoor dient ook minimaal een tekening uit het tentboek op locatie aanwezig te zijn (digitaal of op papier) om dit te kunnen controleren.
	Gebruik van ballast i.p.v. verankering mag alleen indien het is toegestaan in het tentboek		NEN 8020-41 4.1.10 regel 12.2	
	Gebruikte ankers conform tentboek		NEN 8020-41 4.1.10 regel 12.1	
	Gebruikte ankers zijn getest	Steekproef uitgevoerd om de trekkracht van de ankers te verifiëren	SKEN (NEN EN 13782-2015 9.1)	Op locatie dient de benodigde apparatuur aanwezig te zijn, of een bewijs dat de test al is uitgevoerd. Indien dit niet het geval is kan het bewijs ook later worden aangeleverd. Dit leidt wel tot een verbeterpunt. Indien vaker pas later aangetoond kan worden dat de test heeft plaatsgevonden kan SKEN de certificering intrekken.
	Opstelling tent conform terrein tekening of overleg met organisator			De tent dient te worden opgebouwd op de aangegeven locatie. Indien de tent anders wordt geplaatst kan dit alleen met expliciete toestemming van de organisator.
	Afstand tot gebouwen en bouwsels is voldoende	Voldoende afstand tot overige bouwwerken en bouwsels	Bgbop, NEN 8020-41 4.1.4 regel 1.1	Minimaal 5 meter tot gebouwen en 2 meter tot bouwsels. Dit is alleen anders indien er een door de gemeente of brandweer goedgekeurde terreintekening is waarop deze afstanden kleiner zijn.
	Geen kans op waterzakken			Het tentdoek is voldoende strak gespannen om waterzakken te voorkomen.

	Is de tent geïnspecteerd bij oplevering en is dit vastgelegd in het tentboek?	Is er een rapportage van een opleveringsinspectie en is deze toegevoegd aan het tentboek? Ook van eerdere inspecties	NEN EN 13782:2015 annex C 5.1, C 3.2 en C 2.5	Er dient een inspectie uitgevoerd te worden op elke gebouwde tent boven de 50m2 (NEN EN 13782:2015) tevens dient elke inspectie te worden vastgelegd in het tentboek.
Gebruikte materiaal				
	Tentpalen zijn niet verbogen			Kleine afwijkingen zijn toegestaan. Deze mogen niet tot gevolg hebben dat er kans is op een waterzak, dat de paal losstaat en makkelijk om kan vallen, of groter zijn dan ??? graden [uitwerken] [vakwerkstaander voor grote palen - uitwerken].
	De vloer is correct gelegd (indien van toepassing)	De vloer is zo afgewerkt dat deze geen struikelgevaar oplevert	SKEN en NEN 9120	Afwijkingen groter dan ???cm zijn of worden verholpen.
Machinerie				
	Heftruck	De gebruikte heftruck is gekeurd	Arbobesluit 7.4a	Indien de heftruck door de organisatie ter beschikking wordt gesteld zal het ontbreken van de keuring geen belemmering zijn voor het verkrijgen van de certificatie. Dit dient wel genoteerd te worden.
	Hulpmiddel ten behoeve van het plaatsen of verwijderen van verankering (indien van toepassing)	Het gebruikte hulpmiddel is veilig te gebruiken	Arbobesluit 7.4a	Dit houdt in elk geval in dat er gehoorbescherming wordt gebruikt; dat er geen gevaar op beknelling is.
	Hoogwerker (indien van toepassing)	Indien van toepassing is de hoogwerker gekeurd	Arbobesluit 7.4a	Indien de hoogwerker door de organisatie ter beschikking wordt gesteld, zal het ontbreken van de keuring geen belemmering zijn voor het verkrijgen van de certificatie. Dit dient wel genoteerd te worden.
Veilig werken		Tijdens de opbouw wordt conform Arbo-regelgeving gewerkt	Arbobesluit	
	Toolbox-instructie	Het personeel heeft een toolbox-instructie gehad en weet dus welke taken ze hebben en wat de bijzonderheden op locatie zijn		Verhuurder geeft aan of deze meeting heeft plaatsgevonden en welke bijzonderheden er genoemd zijn.
	Werken op hoogte	Bij werkzaamheden boven de 2,5 meter wordt er gebruik gemaakt van valbeveiliging	Arbomstandigheden besluit 3.16	Dit kan collectief of door middel van harnassen.
	Gebruik helmen	Er zijn helmen aanwezig op locatie en die worden ook gedragen indien nodig	Arbobesluit 8.3	Helmen zijn bij voorkeur van de verhuurder, maar mogen ook van de organisatie zijn.
	Afspraken over samenwerking overige werkgevers	Indien er sprake is van samenwerkende werkgevers, zijn daar afspraken over gemaakt	Arbobesluit	Betreft bijvoorbeeld wanneer welke organisator kan werken, en zorgen dat activiteiten geen gevaar opleveren.
	BHV op locatie aanwezig	Er is bedrijfshulpverlening of basishulpverlening aanwezig op locatie	Bgbop	Dit hoeft niet door de verhuurder geregeld te zijn, kan ook door de organisator. Dit moet wel zijn afgestemd. Personen met Bedrijfshulpverlening kunnen in dit geval ook als basishulpverlener optreden.

Onderaannemer		Indien de verhuurder tenten inzet die van een derde worden ingehuurd, heeft dat bedrijf ook de 3 sterren van SKEN tenten	SKEN	Indien dit niet het geval is moet dit vooraf expliciet op schrift zijn gemeld aan, en goedgekeurd zijn door, de organisator.
Opleverprocedure				
	Schriftelijke oplevering	De verhuurder heeft een schriftelijke opleverprocedure waarbij de organisator om een handtekening wordt gevraagd	SKEN	Indien de organisator dit niet wenst, is het ontbreken hiervan geen belemmering voor het behalen van de certificering.
	Noodnummer aanwezig of is er iemand aanwezig van de levarancier tijdens het evenement?	De verhuurder heeft de organisator een noodnummer gegeven dat gebruikt kan worden indien er overleg nodig is over de tent tijdens de verhuurperiode	SKEN	Dit noodnummer mag ook in e-mail of op andere wijze zijn doorgegeven. Hierbij dient ook te worden aangegeven wanneer het nummer (niet) bereikbaar is. Indien bij SKEN wordt gemeld dat het noodnummer niet bereikbaar was terwijl dit wel was afgesproken, kan SKEN de certificering intrekken.

Disclaimer ster 3:

Kiwa KVVM inspecteert enkel de hierboven genoemde inspectie punten en let niet op eventuele additionele installaties zoals bijvoorbeeld elektriciteitsvoorzieningen, verlichting, podia en verwarming.